



ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК»
454081, Челябинская область
г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 15В

«Служба качества»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Лист гипсоволокнистый

ГВЛВ-ФК-2500x1200x12,5 ГОСТ Р 51829-2001

Дата изготовления: 06.02.2021
№ Партии: 57
Объем партии, м²: 21000
Дата выдачи: 06.02.2021

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Геометрические размеры, мм			Отклонение от прямоугольности, мм	Масса 1м ² , кг	Поверхностное водопоглощение, кг/м ²	Предел прочности при изгибе, МПа
Длина L ≤ 2500	Ширина B ≤ 1200	Толщина s, 12,5				
0; -3	0; -3	± 0,3	< 4,0	≥13,125; ≤15,625	≤ 1,0	≥ 5,5
2497	1200	12,4	2	14,23	0,5	5,7

Содержание естественных радионуклидов не превышает нормированную величину и соответствует требованиям к материалам класса I, (Аэфф не более 370 Бк/кг).

Продукция имеет: Сертификат соответствия
№ РОСС RU.Н012.Н01552

Сертификат соответствия пожарной безопасности
№ RU C-RU.ПБ37.В.00360/20



Руководитель лаборатории



Н.В. Тереза