

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.01938

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001374

Общество с ограниченной ответственностью «АСП-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Южная промзона, владение 7. ОГРН 1145003000119. Телефон/факс: +7 (495) 926-41-99, e-mail: info@al-sp.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АСП-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Южная промзона, владение 7. ОГРН 1145003000119. Телефон/факс: +7 (495) 926-41-99, e-mail: info@al-sp.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия алюминиевые торговых марок «Албес» и «ПЕРФАТЕН», с полимерным покрытием толщиной не более 60 мкм, для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений общей толщиной 0,5-3,0 мм, выпускаемые по ТУ 5271-001-18191609-2014, имеют показатель пожарной опасности НГ (негорючий материал), что соответствует классу пожарной опасности строительного материала КМ 0. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 7100

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -----

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. N 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. N 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ), ст.13, ст.134. Метод испытаний I по ГОСТ 30244-94 «Строительные материалы. Методы испытаний на горючесть».

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-15/06-2016 от 27.06.2016 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 048/ОС-16 от 23.05.2016 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.OC03.СМК.00152 от 28.03.2014 г., выдан ОС ООО «ЕВРОСТАН», рег. № СДС-СМ RU.3791.OC03.  
ТУ 5271-001-18191609-2014.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.07.2016 по 30.06.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Д.А. Тарунгаев

Д.В. Борисов