



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ37.Н01003

Срок действия с 28.06.2018 по 28.06.2020

№ 0217668

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11СЛ37 от 26.08.2015

ОС «ОМСКСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»

Россия, 644085, г. Омск, пр. Мира, 185, корп. 5, тел/факс (3812)26-73-45

E-mail: gost\_romsk@mail.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Кирпич керамический полнотелый

Выпускается по ГОСТ 530-2012

Серийный выпуск

код ОК

23.32.1

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 530-2012

код ТН ВЭД

6904

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Омскстройматериалы», Россия, 644050, г. Омск, ул. 1-я Поселковая, д. 1В,  
тел: (3812) 601-311, факс (3812) 601-500, ИНН 5501164665, E-mail: priemnaya\_osm@mail.ru

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Омскстройматериалы», Россия, 644050, г. Омск, ул. 1-я Поселковая, д. 1В,  
тел: (3812) 601-311, факс (3812) 601-500, ИНН 5501164665, E-mail: priemnaya\_osm@mail.ru

## НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний № 191 от 18.06.2018, № 166-С от 06.06.2018, № 143 от 24.05.2018, ИЦ «ОмскстройЦНИЛ», г. Омск, РОСС RU.0001.21СЛ58 от 28.08.2014;  
Протоколов испытаний строительных материалов и изделий № 593/РГ от 31.07.2017, № 597/РГ от 31.07.2017, РОСС RU.0001.510193 от 25.09.2015, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Отчета о стабильности производства и качества продукции, выпускаемой ООО «Омскстройматериалы»

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 4с



Руководитель органа

Эксперт

*Ю.В. Ткачева*  
подпись

*В.А. Старчевская*  
подпись

Ткачева Ю.В.

инициалы, фамилия

Старчевская В.А.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**ООО «ОмкстройЦНИЛ»**  
**Испытательный центр**

Россия, 644085, г. Омск, пр. Мира, 185, корп. 5 Тел./факс (3812) 26-75-58 E-mail: omskstroycnil@yandex.ru	Аттестат аккредитации № РОСС RU0001.21СЛ58 Зарегистрирован в реестре испытательных лабораторий 28.08.2014 г.
---	---

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ**  
**№ 143 от 24.05.2018 г.**

**Заказчик:** ООО «Омкстройматериалы», ИНН 5501164665.

**Наименование подразделения испытательного центра:** группа испытаний строительных материалов и контроля качества.

**Дата доставки кирпича в ИЦ ООО «ОмкстройЦНИЛ»:** 18.05.2018 г.

Кирпич отобран и доставлен заказчиком.

**Изготовитель кирпича:** ООО «Омкстройматериалы»

**Наименование нормативного документа, на соответствие которому испытывается продукция:** ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамический. Общие технические условия».

**По показателям:** предел прочности при сжатии, предел прочности при изгибе, водопоглощения.

**Регистрационные данные ИЦ:** 122-18

**Период испытания:** 21.05.2018 г.÷24.05.2018 г.

**Методика испытаний:** ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения прочности при сжатии и изгибе», ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости».

**Оборудование для испытания:** пресс П-125 инв. №4л (Свидетельство ФБУ «ОЦСМ» №27016 до 08.04.2019 г.), ИП-100-1 инв. №2л (Свидетельство ФБУ «ОЦСМ» №27017 до 08.04.2019 г.), весы электронные SPS 4001F инв. №157л (Свидетельство ФБУ «ОЦСМ» №27020 до 08.04.2019 г.), шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3-ИЗ инв. №47л (Протокол ФБУ «ОЦСМ» №0438 до 22.09.2019 г.), штангенциркуль ШЦ-I инв. №146л (Свидетельство ФБУ «ОЦСМ» № 02614 до 13.09.2018 г.).

**Условия испытаний:** температура в помещении - (+20°C), влажность - 58 %.

**Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) испытаний:**

Кирпич керамический пластического формования, рядовой, полнотелый, размером 250x120x65 мм в количестве 20 штук.

**Результаты испытаний** приведены в приложении к протоколу № 143 от 24.05.2018 г. на 1 странице.

**Заключение:** Доставленный на испытание кирпич керамический пластического формования полнотелый по прочности соответствует марке М150.

Руководитель группы испытаний  
строительных материалов и контроля качества

 Круговых Е.В.

Руководитель ИЦ

 Старчевский И.В.



Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЦ «ОмкстройЦНИЛ»

**Результаты испытания кирпича  
керамического пластического формования, полнотелого**

Измеряемый показатель (ИП), ед.изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
	Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
<b>1. Предел прочности при сжатии, МПа</b>	ГОСТ 530-2012 п.5.2.3 таблица 7	Для марки М150 средний для пяти образцов 15,0 МПа Наименьший для отдельного образца 12,5 МПа	ГОСТ 8462-85	20,1; 13,2; 15,8; 18,3; 19,8 средний результат 17,4
<b>2. Предел прочности при изгибе, МПа</b>	ГОСТ 530-2012 п.5.2.3 таблица 7	Для марки М150 средний для пяти образцов 2,8 МПа Наименьший для отдельного образца 1,4 МПа	ГОСТ 8462-85	3,24; 3,90; 4,21; 3,44; 3,19 средний результат 3,60
<b>3. Водопоглощение, %</b>	ГОСТ 530-2012 п. 5.2.4	Не менее 6,0 %	ГОСТ 7025-91 п. 2	13,8; 14,4; 14,2; 14,6; 14,1 средний результат 14,2

Примечание: подготовка к испытанию образцов из керамического кирпича на прочность проводилась по ГОСТ 8462-85 п. 2.6.

Испытание провели: Инженер ИЦ



Пашкова Е.Б.

Руководитель группы испытаний  
строительных материалов и контроля качества



Круговых Е.В.

# ООО «ОмскстройЦНИЛ»

## Испытательный центр

Россия, 644085, г. Омск, пр. Мира, 185, корп. 5  
Тел./факс (3812) 26-75-58  
E-mail: omskstroycnil@yandex.ru

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU0001.21СЛ58  
Зарегистрирован в реестре  
испытательных лабораторий 28.08.2014 г.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ КИРПИЧА НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ № 191 от 18.06.2018 г.

**Заказчик:** ООО «Омскстройматериалы», ИНН 5501164665.

**Наименование подразделения испытательного центра:** группа испытаний строительных материалов и контроля качества.

**Дата доставки кирпича в ИЦ ООО «ОмскстройЦНИЛ»:** 18.05.2018 г.

Кирпич отобран и доставлен заказчиком.

**Изготовитель кирпича:** ООО «Омскстройматериалы»

**Наименование нормативного документа, на соответствие которому испытывается продукция:** ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамический. Общие технические условия».

**По показателю:** морозостойкость F50.

**Регистрационные данные ИЦ:** 122-18

**Период испытания:** 24.05.2018 г.÷18.06.2018 г.

**Методика испытаний:** ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости».

**Оборудование для испытания:** морозильная камера инв. №49л (Протокол ФБУ «ОЦСМ» №0314 до 07.08.2018 г.).

**Условия испытаний:** температура в помещении - (+22°C), влажность - 64 %.

**Описание, состояние и однозначная идентификация объекта (объектов) испытаний:**

Кирпич керамический пластического формования, полнотелый, размером 250x120x65 мм в количестве 5 штук. Доставленный кирпич соответствует техническим требованиям по внешнему виду, повреждений нет.

**Результаты испытаний** приведены в приложении к протоколу № 191 от 18.06.2018 г. на 1 странице.

**Заключение:** Доставленный на испытание кирпич керамический пластического формования полнотелый по морозостойкости соответствует марке F50.

Руководитель группы испытаний  
строительных материалов и контроля качества  Круговых Е.В.

Руководитель ИЦ  Старчевский И.В.

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЦ «ОмскстройЦНИЛ»





**Результаты испытания кирпича  
керамического пластического формования, полнотелого**

Измеряемый показатель (ИП), ед.изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
	Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
<b>Морозостойкость, количество циклов попеременного замораживания и оттаивания</b>	ГОСТ 530-2012 п. 5.2.7	F 50 Оценка по внешнему виду	ГОСТ 7025-91 п. 7	После 50 циклов видимых признаков повреждений или разрушений кирпича не обнаружено. Испытание на морозостойкость F50 выдержал

Испытание провела:  
Инженер ИЦ



Пашкова Е.Б.

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ37.Н01003

Срок действия с 28.06.2018 по 28.06.2020

№ 0217668

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

RA.RU.11СЛ37 от 26.08.2015

ОС «ОМСКСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»

Россия, 644085, г. Омск, пр. Мира, 185, корп. 5, тел/факс (3812)26-73-45

E-mail: gost\_romsk@mail.ru

**ПРОДУКЦИЯ**

Кирпич керамический полнотелый

Выпускается по ГОСТ 530-2012

Серийный выпуск

код ОК

23.32.1

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 530-2012

код ТН ВЭД

6904

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «Омскстройматериалы», Россия, 644050, г. Омск, ул. 1-я Поселковая, д. 1В,

тел: (3812) 601-311, факс (3812) 601-500, ИНН 5501164665, E-mail: priemnaya\_osm@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

ООО «Омскстройматериалы», Россия, 644050, г. Омск, ул. 1-я Поселковая, д. 1В,

тел: (3812) 601-311, факс (3812) 601-500, ИНН 5501164665, E-mail: priemnaya\_osm@mail.ru

**НА ОСНОВАНИИ**

Протоколов сертификационных испытаний № 191 от 18.06.2018, № 166-С от 06.06.2018, № 143 от 24.05.2018, ИЦ «ОмскстройЦНИЛ», г. Омск, РОСС RU.0001.21СЛ58 от 28.08.2014;

Протоколов испытаний строительных материалов и изделий № 593/РГ от 31.07.2017, № 597/РГ от 31.07.2017, РОСС RU.0001.510193 от 25.09.2015, Федеральное бюджетное

учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»

Отчета о стабильности производства и качества продукции, выпускаемой

ООО «Омскстройматериалы»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Сертификация по схеме 4с



**Руководитель органа**

**Эксперт**



*Ю.В. Ткачева*  
подпись

*В.А. Старчевская*  
подпись

**КОПИЯ ВЕРНА**

подпись

Ткачева Ю.В.

инициалы, фамилия

Старчевская В.А.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**РЕШЕНИЕ № 45**  
**от 01 июня 2018**

**по заявке на проведение добровольной сертификации**

В результате рассмотрения заявки № 45 от 31.05.2018 Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Омскстройматериалы» (ООО «Омскстройматериалы»), Россия, 644050, Омск, ул. 1-я Поселковая, д. 1В тел: (3812) 601-311, факс (3812) 601-500, ИНН ИИН 5501164665, E-mail: priemnaya\_osm@mail.ru

*заявитель*

на сертификацию продукции:

Кирпич керамический полнотелый, серийный выпуск, код ТН ВЭД 6904, ОКПД 2 23.32.1

*продукция, тип объекта сертификации, код ОК 005 (ОКП), код ТН ВЭД России*

выпускаемую

ООО «Омскстройматериалы», Россия, 644050, Омск, ул. 1-я Поселковая, д. 1В тел: (3812) 601-311, факс (3812) 601-500, ИНН ИИН 5501164665, E-mail: priemnaya\_osm@mail.ru

*изготовитель*

сообщаем:

1. Сертификация будет проведена на соответствие требованиям ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»

*наименование и/или обозначение документов*

по схеме 4с, на основании договора

*схема сертификации, договор, контракт, счет, другие варианты оплаты*

2. Сертификационные испытания будут проведены

ИЦ «ОмскстройЦНИЛ», 644085, г. Омск, пр. Мира, 185, корп.5, РОСС RU.0001.21СЛ58 от 28.08.2014 г.

*аккредитованная организация*

3. Отбор образцов продукции будет проводить

Представитель ООО «Омскстройматериалы», эксперт ОС «Омскстройсертификация»

*организация*

Образцы отбираются у изготовителя, методом случайной выборки. При испытаниях будет проверено соответствие требованиям ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия».

Результаты испытаний образцов продукции будут распространены на продукцию, заявленную на сертификацию

4. Другое:

При положительном результате сертификации продукции инспекционный контроль будет осуществлять орган по сертификации «Омскстройсертификация» путем испытаний образцов продукции, взятых у изготовителя и/или продавца, и/или путем проверки производства.

Руководитель  
органа по сертификации  
«Омскстройсертификация»  
м.п.



*Ю.В. Ткачева*  
подпись

Ю.В. Ткачева  
инициалы, фамилия

*В.А. Старчевская*  
подпись

В.А. Старчевская  
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ОС «Омскстройсертификация»



М.П.

Ткачева Ю.В.  
«27» июня 2018 г.

## А К Т о признании протоколов испытаний сертификационными

Акт составлен комиссией в составе:

*Эксперт ОС – Нагорный В.С.*

*Эксперт ОС – Старчевская В.А.*

*Инженер-координатор ОС – Пирогова К.А.*

Комиссия рассмотрела представленные протоколы испытаний Кирпича керамического, выпускаемого по ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия», № 143 от 24.05.2018 г., № 191 от 18.06.2018 г. Испытания проводились в ООО ИЦ «ОмскстройЦНИЛ», г. Омск, РОСС RU.0001.21СЛ58 от 28.08.2014.. Результаты испытаний положительные, продукция соответствует требованиям НД.

Комиссия решает признать протоколы № 143 от 24.05.2018 г., № 191 от 18.06.2018 г. как протоколы сертификационных испытаний.

Члены комиссии

\_\_\_\_\_ Нагорный В.С.

\_\_\_\_\_ Старчевская В.А.

\_\_\_\_\_ Пирогова К.А.



**РЕШЕНИЕ № 45**  
**от 28 июня 2018**

**о выдаче сертификата соответствия**

В результате рассмотрения заявки № 45 от 31.05.2018 Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Омскстройматериалы» (ООО «Омскстройматериалы»), Россия, 644050, Омск, ул. 1-я Поселковая, д. 1В тел: (3812) 601-311, факс (3812) 601-500, ИНН 5501164665, E-mail: priemnaya\_osm@mail.ru

*заявитель*

документов:

Протоколов сертификационных испытаний № 191 от 18.06.2108, № 166-С от 06.06.218, № 143 от 24.05.2018, ИЦ «ОмскстройЦНИЛ», Омск, РОСС RU.0001.21СЛ58 от 28.08.2014;

Протоколов испытаний строительных материалов и изделий № 593/РГ от 31.07.2017, № 597/РГ от 31.07.2017, РОСС RU.0001.510193 от 25.09.2015, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»;

Отчета о стабильности производства и качества продукции, выпускаемой ООО «Омскстройматериалы»;

копии ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»

*перечень документов*

принимается следующее решение:

Кирпич керамический полнотелый, серийный выпуск, код ТН ВЭД 6904, ОКПД 2 23.32.1

*продукция, тип объекта сертификации, код ОК 005 (ОКП), код ТН ВЭД ТС*

выпускаемую

ООО «Омскстройматериалы», Россия, 644050, Омск, ул. 1-я Поселковая, д. 1В тел: (3812) 601-311, факс (3812) 601-500, ИНН 5501164665, E-mail: priemnaya\_osm@mail.ru

*изготовитель*

2. Продукция, указанная в п. 1, соответствует требованиям ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»

*наименование и/или обозначение документов*

3. Выдать

ООО «Омскстройматериалы», Россия, 644050, Омск, ул. 1-я Поселковая, д. 1В тел: (3812) 601-311, факс (3812) 601-500, ИНН 5501164665, E-mail: priemnaya\_osm@mail.ru

*заявитель (держатель сертификата)*

на продукцию:

Кирпич керамический полнотелый, серийный выпуск, код ТН ВЭД 6904, ОКПД 2 23.32.1

*продукция, тип объекта сертификации, код ОК 005 (ОКП), код ТН ВЭД России*

выпускаемую

ООО «Омскстройматериалы», Россия, 644050, Омск, ул. 1-я Поселковая, д. 1В тел: (3812) 601-311, факс (3812) 601-500, ИНН 5501164665, E-mail: priemnaya\_osm@mail.ru

*изготовитель*

сертификат соответствия на соответствие требованиям ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»

по схеме 4с сроком действия по 28.06.2020 г.

4. Для серийно выпускаемой продукции указанной в п. 3, установить следующий контроль:

- периодический инспекционный контроль за качеством сертифицированной продукции осуществлять в течение срока действия сертификата путем испытания образцов продукции на соответствие требованиям нормативных документов к сертифицированной продукции в испытательной лаборатории, определенной органом по сертификации, с представлением в орган по сертификации протоколов испытаний вместе с актами отбора образцов для анализа и принятия решения по результатам испытаний;

5. Инспекционный контроль проводится на основе договора(контракта) между органом по сертификации «Омскстройсертификация» и Заявителем (держателем сертификата).

6. Сертификат будет выдан после оформления и подписания акта выполненных работ, оформления и подписания договора(контракта) на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

Руководитель органа по сертификации  
«Омскстройсертификация»

Мп



*В.Качур*  
подпись

Ю.В. Ткачева  
инициалы, фамилия

*В.А. Старчевская*  
подпись

В.А. Старчевская  
инициалы, фамилия